

## 达州海螺检修电源箱更换数量计划表

序号	区域	单位名称	设备名称	规格型号	具体配置	单位	数量
1	川渝区域	达州海螺	检修电源箱	一拖八	配有1只4P 100A漏电开关，4只3P 32A漏电开关、3只1P+N 16A漏电开关、1只1P+N 10A漏电开关、2只2P 10A空气开关、3只五孔32A和4只三孔16A的工业插座及配套插头。配线箱为201不锈钢 700高*600宽*250深*0.6厚。配置100A四线制接线端子，配套接地和接零端子。	台	85
1	川渝区域	达州海螺	检修电源箱	一拖六	配有1只4P 100A漏电开关，3只3P 32A漏电开关、2只1P+N 16A漏电开关、1只1P+N 10A漏电开关、2只2P 10A空气开关、2只五孔32A和3只三孔16A的工业插座及配套插头。配线箱为201不锈钢 700高*600宽*250深*0.6厚。配置100A四线制接线端子，配套接地和接零端子。	台	98
3	川渝区域	达州海螺	防爆检修电源箱	一拖八	配有1只4P 100A漏电开关，4只3P 32A漏电开关、3只1P+N 16A漏电开关、1只1P+N 10A漏电开关、2只2P 10A空气开关，并配备柜门分合手柄及防爆指示灯。4只五孔32A和5只三孔16A的防爆工业插座及配套插头。配线箱为201不锈钢 800高*600宽*250深*0.6厚。配置100A四线制接线端子，配套接地和接零端子。	台	2
4	川渝区域	达州海螺	防爆检修电源箱	一拖六	配有1只4P 100A漏电开关，3只3P 32A漏电开关、2只1P+N 16A漏电开关、1只1P+N 10A漏电开关、2只2P 10A空气开关，并配备柜门分合手柄及防爆指示灯。3只五孔32A和4只三孔16A的防爆工业插座及配套插头。配线箱为201不锈钢 800高*600宽*250深*0.6厚。配置100A四线制接线端子，配套接地和接零端子。	台	10
合计						台	195

## 达州海螺一拖八检修电源箱配置清单（非防爆型）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
1	塑壳漏电断路器	德力西	CDM3L-125S 4P 100A	个	1	总电源开关
2	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 3P 32A	个	4	预留一个漏电空开
3	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 16A	个	3	预留一个漏电空开
4	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 10A	个	1	直流电源输入开关
5	空气开关	德力西	DZ47sLE 2P 10A	个	2	直流电源输出开关
6	暗装插座	德力西	5孔 32A	个	3	380V
7	暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	220V
8	暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	12V
9	电源箱	/	201不锈钢 700高*600宽*250深*0.6厚	个	1	
10	接线端子	/	100A 含三相火线及零线	套	1	下方进线排
11	接地排	/	/	个	1	
12	零线排	/	/	个	1	
13	直流电源	伊莱科	S-400-12 12V 400W	个	1	

## 达州海螺一拖六检修电源箱配置清单（非防爆型）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
1	塑壳漏电断路器	德力西	CDM3L-125S 4P 100A	个	1	总电源开关
2	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 3P 32A	个	3	预留一个漏电空开
3	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 16A	个	2	预留一个漏电空开
4	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 10A	个	1	直流电源输入开关
5	空气开关	德力西	DZ47sLE 2P 10A	个	2	直流电源输出开关
6	暗装插座	德力西	5孔 32A	个	2	380V
7	暗装插座	德力西	3孔 16A	个	1	220V
8	暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	12V
9	电源箱	/	201不锈钢 700高*600宽*250深*0.6厚	个	1	
10	接线端子	/	100A 含三相火线及零线	套	1	下方进线排
11	接地排	/	/	个	1	
12	零线排	/	/	个	1	
13	直流电源	伊莱科	S-400-12 12V 400W	个	1	

## 达州海螺一拖八检修电源箱配置清单（防爆型）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
1	塑壳漏电断路器	德力西	CDM3L-125S 4P 100A 柜门带分合手柄及指示灯	个	1	总电源开关
2	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 3P 32A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	4	
3	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 16A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	3	
4	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 10A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	1	直流电源输入开关
5	空气开关	德力西	DZ47sLE 2P 10A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	2	直流电源输出开关
6	防爆暗装插座	德力西	5孔 32A	个	4	380V
7	防爆暗装插座	德力西	3孔 16A	个	3	220V
8	防爆暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	12V
9	电源箱	/	201不锈钢 800高*600宽*250深*0.6厚	个	1	
10	接线端子	/	100A 含三相火线及零线	套	1	下方进线排
11	接地排	/	/	个	1	
12	零线排	/	/	个	1	
13	直流电源	伊莱科	S-400-12 12V 400W	个	1	

## 达州海螺一拖六检修电源箱配置清单（防爆型）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	备注
1	塑壳漏电断路器	德力西	CDM3L-125S 4P 100A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	1	总电源开关
2	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 3P 32A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	3	
3	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 16A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	2	
4	漏电空气开关	德力西	DZ47sLES 1P+N 10A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	1	直流电源输入开关
5	空气开关	德力西	DZ47sLE 2P 10A 柜门带分合手柄及防爆指示灯	个	2	直流电源输出开关
6	防爆暗装插座	德力西	5孔 32A	个	3	380V
7	防爆暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	220V
8	防爆暗装插座	德力西	3孔 16A	个	2	12V
9	电源箱	/	201不锈钢 800高*600宽*250深*0.6厚	个	1	
10	接线端子	/	100A 含三相火线及零线	套	1	下方进线排
11	接地排	/	/	个	1	
12	零线排	/	/	个	1	
13	直流电源	伊莱科	S-400-12 12V 400W	个	1	